

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МБОУ ТСОШ № 3

Ст. Тацинская ул. Октябрьская 131

о готовности к новому учебному 2017-2018 году

п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	приказ № 165 от 01.09.2016г.
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42)	Акт № 201016-05 от 20.10.2016г.
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55) ,	Отсутствует внутренний противопожарный водоём
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55)	Акт № 10 от 11.07.2017г. МБОУ ТСОШ № 3
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)	Акт № 15 от 05.08.2014г. Тацинское районное отделение ВДПО
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)	Протокол № 11 от 17.10.2014г. Тацинское районное отделение ВДПО
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.61,63)	Акт приема № 1056/1 от «27» июля 2012г. ООО «Безопасность», лицензия № 5-Б/00495 от 18.02.2013г (наименование организации № лицензии) Договор на технические обслуживание № 151 от 09.01.2017г. Тацинское ВДПО
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)	Акт № 1 от 05.09.2016 г.; акт № 2 от 21.11.2016г. №3 от13.03.2017г. №4 от 12.05.2017г
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)	Коридоры: окрашены водо-эмульсионной краской Лестничные клетки: окрашены водо-эмульсионной краской Холл: окрашены водо-эмульсионной краской Вестибюль: окрашены водо-

п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
		эмульсионной краской Тамбур: окрашены водо-эмульсионной краской
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)	Коридоры: подвесной потолок «Армстронг» Лестничные клетки: подвесной потолок «Армстронг» Холл: подвесной потолок «Армстронг» Вестибюль: подвесной потолок «Армстронг» Тамбур: подвесной потолок «Армстронг»
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	Напольное покрытие: Керамическая плитка, линолеум.
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствует
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50)	Вентиляционные каналы отсутствуют
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70)	Тип огнетушителей ОП-4 -9 Штук, ОУ-2 – 24 штук имеется в наличии
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38)	Кол-во эл. фонарей 2 штуки
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104)	Наименование документов <u>Рабочая программа с 1- 11 класс</u>
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645)	Удостоверение руководителя № 184 от 13.12.2012г. ВДПО Семикаракорского района Удостоверение преподавателя ОБЖ № 182 от 05.08.2013г. ВДПО Тацинского района Удостоверение ответственного за ПБ № 23 от 28.05.2015г. ВДПО Тацинского района Удостоверение ответственного за ПБ

п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
		№ 22 от 28.05.2015г. ВДПО Тацинского района
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6)	Имеется
19.	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности	Отсутствует
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Имеется Договор на технические обслуживание 392 от 09.01.2017г. ООО "Стройэлектросбыт"
21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10)	(передается, <u>не передается</u> , передается не всегда)

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка № _____ от _____; внеплановая проверка № _____ от _____, акт обследования № _____ от _____)
предоставляются копии всех актов



Руководитель

Мирнов В.Н.

М.П.

Объект ГОТОВ (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД по Тацинскому району

УНД Главного управления

МЧС России по Ростовской области

майору внутренней службы

И.В. Драгилев

(звание, ФИО)

подпись

М.Л.П

